Produktdatenblatt
Product data sheet

PFISTERER

Spannungsprüfer KP-Test 5
SPANNUNGSPRÜFER KP-TEST 5
voltage detector KP-Test 5
VOLTAGE DETECTOR KP-TEST 5

Materialnummer: part number:	**930190001**
Variante: variant:	**00495**
Nennspannung AC: nominal voltage UN AC	10-20kV 50Hz 10-20kV 50Hz
Netzart: configuration of network:	Drehstromnetz three-phase network
Ausführung: construction:	IEC 61243-1 IEC 61243-1
***) Anmerkung:** *) comment	keine Angabe not stated
Eintauchtiefe: insertion depth:	Ai = 603 mm Ai = 603 mm
Signalmodus: blink mode:	C0II C0II
Isolierstange: insulating pole	IP L=725; LH=300; d=24 IP L=725; LH=300; d=24
Sprache der Beschilderung: language of labels:	deutsch german
Abmessungen LG / LT (mm): dimensions LG / LT (mm):	LG = 1.423 mm; LT = 833 mm LG = 1.423 mm; LT = 833 mm
Abmessungen Li / LH (mm): dimensions Li / LH (mm):	Li = 520 mm; LH = 300 mm Li = 520 mm; LH = 300 mm
Zulassungsnummer: homologation number:	keine Angabe not stated
Etikettenfarbe: color of label:	Standard standard
Verpackung: package:	Karton carton
Nettogewicht (ca.): net weight (approx..):	0,9 KG

Änderungen vorbehalten / subject to modification
31.08.2026 | 07:45:45

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH
Rosenstrasse 44
73650 Winterbach
Deutschland

Geschäftsführer:
Johannes Linden | Dr. Konstantin Kurfiss

Sitz der Gesellschaft: Winterbach
Handelsregister: Stuttgart HRB 731157
USt.IDNr.: DE266411537

Baden-Württembergische Bank
IBAN DE28 6005 0101 0002 4782 90
SWIFT/BIC SOLADEST600
UniCredit Bank - HypoVereinsban
IBAN DE10 6002 0290 0038 0212 73
SWIFT/BIC HYVEDEMM473
Commerzbank AG
IBAN DE90 6004 0071 0285 9999 00
SWIFT/BIC COBADEFFXXX