Produktdatenblatt
Product data sheet

PFISTERER

Spannungsprüfer KP-Test 5H+
SPANNUNGSPRÜFER KP-TEST 5H+
Voltage detector KP-Test 5H+
VOLTAGE DETECTOR KP-TEST 5H+

Materialnummer: part number:	**930250002**
Variante: variant:	**00049**
Nennspannung AC: nominal voltage UN AC	50-150kV 50Hz 50-150kV 50Hz
Netzart: configuration of network:	Drehstromnetz three-phase network
Ausführung: construction:	IEC 61243-1 *) IEC 61243-1 *)
***) Anmerkung:** *) comment	erhöhte Empfindlichkeit - GAL increased sensitivity; manual!
Bauart: design of voltage detector:	zusammengehörige Bauart complete device
Kombination der Isolierstangen combination of the poles	zweiteilige Isolierstange two insulating poles
Isolierstange, Oberteil: insulating pole, upper part	OT2-SS-LD L=1720mm OT2-SS-LD L=1720mm
Isolierstange, Zwischenstück: insulating pole, middle part	ohne Isolierstange without insulating pole
Isolierstange, Unterteil: insulating pole, lower part	UT1-SS-LD L=1100mm UT1-SS-LD L=1100mm
Isolierstange: insulating pole	ohne Isolierstange without insulating pole
Abmessungen LG / LT (mm): dimensions LG / LT (mm):	LG = 3734 mm; LT = 1720 mm LG = 3734 mm; LT = 1720 mm
Abmessungen Li / LH (mm): dimensions Li / LH (mm):	Li = 1937 mm; LH = 880 mm Li = 1937 mm; LH = 880 mm
Sprache der Beschilderung: language of labels:	italienisch italian
Verpackung: package:	Karton carton
Nettogewicht (ca.): net weight (approx..):	2,4 KG

Änderungen vorbehalten / subject to modification
31.08.2026 | 07:50:39

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH
Rosenstrasse 44
73650 Winterbach
Deutschland

Geschäftsführer:
Johannes Linden | Dr. Konstantin Kurfiss

Sitz der Gesellschaft: Winterbach
Handelsregister: Stuttgart HRB 731157
USt.IDNr.: DE266411537

Baden-Württembergische Bank
IBAN DE28 6005 0101 0002 4782 90
SWIFT/BIC SOLADEST600
UniCredit Bank - HypoVereinsban
IBAN DE10 6002 0290 0038 0212 73
SWIFT/BIC HYVEDEMM473
Commerzbank AG
IBAN DE90 6004 0071 0285 9999 00
SWIFT/BIC COBADEFFXXX