Produktdatenblatt
Product data sheet

PFISTERER

Spannungsprüfer KP-Test 5 DC
SPANNUNGSPRÜFER KP-TEST 5 DC
voltage detector KP-Test 5 DC
VOLTAGE DETECTOR KP-TEST 5 DC

Materialnummer: part number:	**930370001**
Variante: variant:	**00076**
Nennspannung DC: nominal voltage UN DC:	750-1500V DC 750-1500V DC
Netzart: configuration of network:	Ein- und Zweiphasig single- and double phase
Bauart: design:	zusammengehörige Bauart complete device
Sonderausführung: special constructions:	keine Angabe not stated
Ausführung: construction:	keine Norm vorhanden standard nonexistent
Sprache der Beschilderung: language of labels:	französisch french
Kombination der Isolierstangen combination of insulating pole	Isolierstange insulating pole
Isolierstange, Oberteil: insulating pole, upper part	ohne Isolierstangenoberteil without upper part
Isolierstange: insulating pole	IP Un=24 kV, Lh=135, L=572 IP Un=24 kV, Lh=135, L=572
Isolierstange, Unterteil: insulating pole, lower part	ohne Isolierstangenunterteil without insulating pole
Isolierstange, Zwischenstück: insulating pole, middle part	ohne Isolierverlängerung without extension
Adapter bei getrennter Bauart: adapter for separate device:	ohne Adapter without adapter
Verpackung: package:	Kunstledertasche 364887002-A1 carrying case 364887002-A1
Nettogewicht (ca.): net weight (approx..):	2,5 KG

Änderungen vorbehalten / subject to modification
31.08.2026 | 07:56:23

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH
Rosenstrasse 44
73650 Winterbach
Deutschland

Geschäftsführer:
Johannes Linden | Dr. Konstantin Kurfiss

Sitz der Gesellschaft: Winterbach
Handelsregister: Stuttgart HRB 731157
USt.IDNr.: DE266411537

Baden-Württembergische Bank
IBAN DE28 6005 0101 0002 4782 90
SWIFT/BIC SOLADEST600
UniCredit Bank - HypoVereinsban
IBAN DE10 6002 0290 0038 0212 73
SWIFT/BIC HYVEDEMM473
Commerzbank AG
IBAN DE90 6004 0071 0285 9999 00
SWIFT/BIC COBADEFFXXX